Forbrugsrapport

Energirapport

Juni 2015 - April 2016

Udarbejdet 18-05-2016

A/B Lollandsvej 35 - 39
Lollandsvej 35
Postkasse i opgang
2000 Frederiksberg

Lollandsvej 35 - 39
2000 Frederiksberg

Sag nr.: 4776
Energikonsulent: Helle Munk Nielsen/(Andreas Stefansen)

	Fjernvarme [MWh]					Elektricitet [kWh]			Vand [m³]		
Periode	**Budget**	**Kor. budget**	**Forbrug**	**Afvigelse %**	**Afkøling**	**Budget**	**Forbrug**	**Afvigelse %**	**Budget**	**Forbrug**	**Afvigelse %**
2015 jun.	7,42	8,36	5,82	30,3 •	40,6 °C	666,67	531,04	20,3 •	150,00	172,07	-14,7 •
2015 jul.	5,74	5,79	3,73	35,6 •	35,9 °C	666,67	545,08	18,2 •	150,00	161,03	-7,4 •
2015 aug.	5,55	4,85	3,96	18,4 •	37,6 °C	666,67	562,54	15,6 •	150,00	168,14	-12,1 •
2015 sep.	8,97	8,59	7,89	8,2 •	40,0 °C	666,67	623,01	6,5 •	150,00	168,81	-12,5 •
2015 okt.	14,39	14,62	15,92	-8,9 •	40,6 °C	666,67	605,63	9,2 •	150,00	161,63	-7,8 •
2015 nov.	20,65	17,57	20,01	-13,9 •	35,5 °C	666,67	808,35	-21,3 •	150,00	151,11	-0,7 •
2015 dec.	26,26	19,39	23,31	-20,2 •	32,2 °C	666,67	2.292,28	-243,8 •	150,00	163,61	-9,1 •
2016 jan.	28,97	28,36	32,18	-13,5 •	36,2 °C	666,67	4.840,07	-626,0 •	150,00	194,96	-30,0 •
2016 feb.	27,43	23,69	27,09	-14,4 •	31,8 °C	666,67	5.977,36	-796,6 •	150,00	158,24	-5,5 •
2016 mar.	25,46	22,85	25,90	-13,4 •	32,4 °C	666,67	3.091,89	-363,8 •	150,00	169,64	-13,1 •
2016 apr.	19,25	17,89	18,36	-2,6 •	33,3 °C	666,67	732,55	-9,9 •	150,00	153,30	-2,2 •
2016 maj	11,91					666,67			150,00		
Total	190,09	171,96	184,18	-7,1 •	34,6 °C	7.333,33	20.609,80	-181,0 •	1.650,00	1.822,54	-10,5 •
Prognose	202,00	183,87	196,09	-6,6 •		8.000,00	21.276,47	-166,0 •	1.800,00	1.972,54	-9,6 •
/ m²	120,38	109,58	116,86			3,97	10,55		0,89	0,98	

Farveindikationer på afvigelser er givet i forhold til en grænse på ± 10%

Fjernvarme



Afkøling

Afkølingen til højre viser den gennemsnitslige afkøling i perioden samt leverandørens krav



Elektricitet



Vand





Forbrugsrapport

Økonomirapport

Juni 2015 - April 2016

Udarbejdet 18-05-2016

Priser	**Budget**	**Aktuel**
Fjernvarme	499,04	454,16
Fast andel	2844,55	0,00
Elektricitet	2,34	2,36
Vand	32,09	31,18

Lollandsvej 35 - 39
2000 Frederiksberg

Sag nr.: 4776
Energikonsulent: Helle Munk Nielsen/(Andreas Stefansen)

Alle priser er i kr inklusiv moms.

	Fjernvarme			**Elektricitet**			**Vand**		
Periode	**Budget**	**Forbrug**	**Besparelse**	**Budget**	**Forbrug**	**Besparelse**	**Budget**	**Forbrug**	**Besparelse**
2015 jun.	6.021,79	5.336,36	11,4 •	1.562,67	1.244,75	20,3 •	4.813,12	5.521,18	-14,7 •
2015 jul.	5.293,57	4.468,20	15,6 •	1.562,67	1.277,68	18,2 •	4.813,12	5.166,98	-7,4 •
2015 aug.	5.232,96	4.575,42	12,6 •	1.562,67	1.318,60	15,6 •	4.813,12	5.395,03	-12,1 •
2015 sep.	6.685,75	6.225,04	6,9 •	1.562,67	1.460,33	6,5 •	4.813,12	5.416,85	-12,5 •
2015 okt.	9.275,01	9.947,77	-7,3 •	1.562,67	1.419,59	9,2 •	4.813,12	5.186,41	-7,8 •
2015 nov.	12.411,35	12.114,65	2,4 •	1.562,67	1.894,77	-21,3 •	4.813,12	4.848,78	-0,7 •
2015 dec.	16.043,43	14.572,08	9,2 •	1.562,67	5.373,10	-243,8 •	4.813,12	5.249,87	-9,1 •
2016 jan.	17.396,16	15.785,55	9,3 •	1.562,67	11.434,67	-631,7 •	4.813,12	6.077,73	-26,3 •
2016 feb.	16.436,87	14.236,50	13,4 •	1.562,67	14.121,52	-803,7 •	4.813,12	4.933,17	-2,5 •
2016 mar.	15.646,94	12.203,25	22,0 •	1.562,67	7.304,59	-367,4 •	4.813,12	5.288,59	-9,9 •
2016 apr.	12.450,16	8.336,76	33,0 •	1.562,67	1.730,65	-10,7 •	4.813,12	4.779,16	0,7 •
2016 maj	8.883,28			1.562,67			4.813,12		
Total	122.893,98	107.801,58	12,3 •	17.189,33	48.580,25	-182,6 •	52.944,38	57.863,76	-9,3 •
Prognose	131.777,26	116.684,85	11,5 •	18.752,00	50.142,92	-167,4 •	57.757,50	62.676,88	-8,5 •
kr/m²	78,53	69,54		9,30	24,87		28,65	31,09	

Farveindikationer på afvigelser er givet i forhold til en grænse på ± 10%

Afkøling pr. 30. april 2016

Målt gennemsnit	34,6 °C
Øvre/nedre grænser fra værket	29,0/29,0 °C
Forbrug	184,18 MWh
Bonus	0,00 kr

18-5-2016

Elforbrug ligger igen på niveau med budgettet efter altan-projektet. Øvrige forbrug er ok.
Den gennemsnitlige afkøling ligger ok i forhold til værkets krav på 29°C.
Elmåler nr. 18174 i ulåst bordtennisrum Lollandsvej 35 ser ud til at stå stille eller er ikke i brug.

Med venlig hilsen
Helle Munk Nielsen
hmn@kubenman.dk